

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.9

pro zakázku zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU DPMÚL A.S.

| | |
|----------------------------|---|
| EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY | Z2017-000932 |
| ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE | http://dpmul.profilzadavatele.cz/ |

Zadavatel

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s.
Revoluční 26/3088
400 01

Dotaz

Dobrý den, obrácíme se na Vás s dotazem: pro ocenění je třeba upřesnit - světlovody nebo světlíky ?

PD zadání: č. výkresu D.1.1.12 Nový stav – Řez – Dispečink popisuje - ACG světlík čtvercový 750 x 750 mm, rám plastový, zasklení z PC desky tl. 32 mm

VV pol. č. 72 a 73 popisuje světlovody

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|------------|---------------|-------------|-------------|
| 72 | K | 767330112 | Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše | kus | 16,000 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | M | 553811020 | <i>světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 350 mm</i> | <i>kus</i> | <i>16,000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Odpověď

K výše uvedeným dotazům podáváme toto vysvětlení:

PD stanovuje světlík ACG čtvercový 750x750 mm. Nacenit tedy tento světlík.

V Ústí nad Labem 16.2.2017