

vaše značka:
naše značka: 25614/15/PTN/01/ran
vyřizuje: Ing. Jiří Randák
telefon: 475 652 215
email: randak@dpmul.cz
datum: 25. 9. 2015

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 – Výměna technologie měření

Vážení,

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. jako vyhlášovatel veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na zakázku s názvem „Výměna technologie měření“, jejíž zadání bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 521234, tímto ve smyslu čl. 8 Výzvy k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku poskytuje v odpověď na dotazy dodavatelů dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci shora označené veřejné soutěže:

Dotaz č. 1

Znění dotazu:	V měnírně Bratislavská bylo Dodatečnými informacemi č.2 upřesněno, že skříň řízení DX nebude měněna, avšak bude implementována nová zemní (napěťová) ochrana UZZ. Výměna zemní ochrany je technicky opodstatněná podle našeho názoru pouze pokud je nefunkční, anebo vždy spolu se stejnosměrným rozvaděčem R660 Vss. Trvá zadavatel na této úpravě? (jde o obdobné funkční propojení s R660 VDC, stejně jako byla kompenzace/filtrace skříněmi RC).
Odpověď (dodatečná informace):	Doporučujeme zemní ochranu měnit až současně s DC rozvaděčem.

Dotaz č. 2

Znění dotazu:	Jak má být provedena finální povrchová úprava vnitřků MR nově zazděných otvorů pro výměnu traf a z jakých materiálů zazdívka – ve stávajícím stavu je zevnitř režné zdivo bez jádra a finální vrstvy.
Odpověď (dodatečná informace):	Stačí jako je stávající stav.

Dotaz č. 3

Znění dotazu:	Jaká má být finální úprava povrchu zabetonovaných prostupů v podlahách (oprava a doplnění PVC, nebo jiný povrch ?
Odpověď (dodatečná informace):	Stejně jako nyní.

Dotaz č. 4

Znění dotazu:	Jak bude řešena ze strany zadavatele ochrana - hlídání prostorů měníren v době od zahájení bourání do zazdění otvorů pro výměnu traf ?
Odpověď (dodatečná informace):	Bude instalován fyzický dozor zadavatele.

Dotaz č. 5

Znění dotazu:	Bude se provádět nějaký podíl sanace omítek v kabelovém prostoru???
Odpověď (dodatečná informace):	Ne.

Dotaz č. 6

Znění dotazu:	Bude zhotovitel připojovat nový vn rozvaděč na nový rozvaděč distributora (varianta A) nebo na část stávajícího rozvaděč RIO644 (varianta B)?
Odpověď (dodatečná informace):	Varianta B.

Dotaz č. 7

Znění dotazu:	Kdo určí a dodá přechodové prvky RIO644 v případě varianty B?
Odpověď (dodatečná informace):	Zhotovitel.

Dotaz č. 8

Znění dotazu:	Doba přepojování na rozvaděč distributora elektřiny a tedy doba bezproudí měřírny je závislá na činnosti distributora. Je tato doba částí doby odstávky technologie ve smyslu výzvy k podání nabídek, tedy hodnotícím parametrem soutěže?
Odpověď (dodatečná informace):	Není.

Dotaz č. 9

Znění dotazu:	Bude přepojování primárních přívodů dotčených měření (tedy jejich výluka) probíhat současně nebo postupně? V jakém pořadí?
Odpověď (dodatečná informace):	Závisí na distributorovi. Zatím nejsou k dispozici relevantní informace.

Dotaz č. 10

Znění dotazu:	Posuzuje se odstavení technologie všech tří měření a odstavení technologie jedné měřírny při hodnocení nabídek stejně? V případě, že ne, tak jak?
Odpověď (dodatečná informace):	ZD je dáno, že co jedna měřírna, to víkend. Čtvrtý víkend na dokončovačky.

Dotaz č. 11

Znění dotazu:	V dodatečných informacích č.3 uvádíte, že vypracování DPS by mělo být součástí celého díla. Bude (jednoznačně) částí díla?
Odpověď (dodatečná informace):	Při předání musíte předat dokumentaci skutečného provedení, před realizací je potřeba dokumentace pro připomínkování a pro DÚ

Dotaz č. 12

Znění dotazu:	Je cena DPS zahrnuta v položce 74 rozpočtu společně s dokumentací skutečného provedení stavby?
Odpověď (dodatečná informace):	Zahrnuje veškerou dokumentaci.


Dotaz č. 13

Znění dotazu:	Jaké parametry je třeba dodržet při volbě rozvaděče vn?
Odpověď (dodatečná informace):	Napětí, proud, zkratovou odolnost a rozměry dle místa.

Dotaz č. 14

Znění dotazu:	Je možno přímo jednat s distributorem elektřina o technických a organizačních záležitostech stavby? S jakou osobou?
Odpověď (dodatečná informace):	DP zatím nemá kontaktní osoby od distributora k dispozici.

S pozdravem



Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

 **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.**
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891
-04-