

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Ústí nad Labem dne 2.12.2021

Č. j. odesílatele: 21/11/728
Č. j.: KHSUL 100932/2021
Sp. značka: S-KHSUL 87789/2021
Vyřizuje: Solcerová Eva MUDr.
Telefon: 477755121
E-mail: eva.solcerova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2/0

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Revoluční 3088/26
40001 Ústí nad Labem
V zastoupení:
G DESIGN, spol. s r.o.
Veleslavínova 3108/14
40011 Ústí nad Labem

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení 2.-6.NP – Dopravní podnik města Ústí nad Labem, objekt Revoluční 3088/26“ - ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti doručené do datové schránky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) dne 9.11.2021, zaevidované pod č. j. KHSUL 87789/2021 a KHSUL 877890/2021 o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu **Rekonstrukce sociálního zařízení 2.-6.NP – Dopravní podnik města Ústí nad Labem, objekt Revoluční 3088/26** ke stavebnímu řízení, předložené společností G DESIGN, spol. s r.o. na základě plné moci ze dne 21.9.2021 od investora Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. IČ 25013891 (dále jen žadatel) posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci stavby **Rekonstrukce sociálního zařízení 2.-6.NP – Dopravní podnik města Ústí nad Labem, objekt Revoluční 3088/26** (dále jen „PD“). Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souladu s příslušnými prováděcími předpisy (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů /dále jen NV

361/2007 Sb./, ČSN EN 12464-1, ČSN 730580-1 a ČSN 734108) vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací na stavbu **Rekonstrukce sociálního zařízení 2.-6.NP – Dopravní podnik města Ústí nad Labem, objekt Revoluční 3088/26** orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Ke kolaudaci musí být na předložen výpočet umělého osvětlení v místnostech s pracovišti (kartotéka, archiv), který bude splňovat všechny požadavky ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část1: - Vnitřní pracovní prostory). Dále musí být předložen průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených v tomto světelně technickém projektu. Výpočet musí odpovídat skutečně instalované osvětlovací soustavě.
2. Ke kolaudaci musí být předložen protokol z měření umělého osvětlení v místnostech s pracovišti splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 uvedených ve světelně technickém projektu za provozních podmínek v celém prostoru místnosti. Do výsledků musí být započítána také nejistota měření.
3. Ke kolaudaci musí být předložen protokol o seřízení vzduchotechniky na jednotlivých vyústkách, který doloží splnění požadavků NV 361/2007 a ČSN 734108 v jednotlivých místnostech.
4. Okna sloužící jako větrací otvory musí být snadno otevíratelná z podlahy.
5. Před zahájením stavebních prací musí být na KHS předložen časový plán prováděných činností, ze kterého musí být zřejmé, jak bude pro zaměstnance zajištěno náhradní sanitární zařízení v souladu s požadavky NV 361/2007 Sb.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů KHS k věci uvádí: Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel z požadavků zákona č. 258/2000 Sb., ze zákona č. 309/2006 Sb., z NV 361/2007 Sb. a příslušných norem.

Předložený projekt řeší rekonstrukci sanitárních zařízení a kuchyněk v 7 nadzemních podlažích objektu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Revoluční 26. Po rekonstrukci bude v každém podlaží vyjma prvního, které bylo rekonstruováno v nedávné době, 1 záchod pro ženy s předsíňkou s umývadlem, 1 záchod a 1 kabina s pisoárem včetně samostatné předsíňky s umývadlem pro muže, samostatná sprcha s umývadlem a sprchovým koutem, úklidová komora s výlevkou a čajová kuchyňka. Dále bude zřízena v řešené části podlaží ve 2.NP a 3.NP kartotéka, ve 4.NP Odkládací místnost, v 5.NP zázemí pro úklid s kuchyňskou linkou a pračkou, v 6.NP a 7.NP sklad. Větrání místností v každém patře bude pomocí odtahového ventilátoru s rozvodem odtahového potrubí do každé větrané místnosti a s odvodem vzduchu na fasádu. Odvodní potrubí 2. a 3.NP je propojené. Odsávací zařízení bude mít nastavitelný doběh. Otevíratelným oknem budou větrané kuchyňky ve 3.-7.NP. Vytápění a rozvody vody a kanalizace budou napojeny na stávající rozvody celého objektu. Vzhledem k tomu, že v technické zprávě stavební části projektu je uvedeno, že na jednotlivých partech pracuje vždy 10 žen a 9 mužů, musí být před zahájením stavby vyřešeno náhradní sanitární zařízení pro zaměstnance z aktuálně přestavovaného patra.

Podmínky stanoviska jsou dány v souladu s požadavky NV 361/2007 Sb. a ČSN EN 12464-1.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci **Rekonstrukce sociálního zařízení 2.-6.NP – Dopravní podnik města Ústí nad Labem, objekt Revoluční 3088/26** doručená dne 9.11.2021
- Plná moc ze dne 21.9.2021
- PD pro stavební řízení **Rekonstrukce sociálního zařízení 2.-6.NP – Dopravní podnik města Ústí nad Labem, objekt Revoluční 3088/26**, datum 09/2021, zpracovatel G Design, spol. s r.o.

Otisk úředního razítka

MUDr. Eva Solcerová
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

Rozdělovník: 1x žadatel
1x KHS - spis