

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

z.č. PH I/SIČ/LP/721/2014 z 22. 5. 2014

NAŠE ZNAČKA

097MK/6/2014

VYŘIZUJE LINKA

Koula Miloslav

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Ústí nad Labem 17. 6. 2014

Věc: Žádost o vyjádření.

Ve věci: Žádost o vyjádření k PD DSP pro stavbu „Dobudování obratiště a točny“ na k. ú. Ústí nad Labem.

Přílohy:

1. A, B PRŮVODNÍ SPRÁVA, SOUHRNNÁ ČÁST.
2. C1 PŘEHLEDNÁ SITUACE
3. C3 KOORDINAČNÍ SITUACE – UL. MASARYKOVA
4. C4 KOORDINAČNÍ SITUACE – UL. PANSKÁ
5. C5 KOORDINAČNÍ SITUACE – SMYČKA
6. KOORDINAČNÍ SITUACE – UL. MEZNÍ
7. STAVEBNÍ ČÁST E4. SO 401 ÚPRAVA VO.

S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínek:

1. Toto vyjádření je nutno zařadit do PD RDS jako nedílnou součást.
2. Do PD se doplní výpočet nasvětlení přechodů pro chodce – sloup č. 1 a 2 na špitálském Náměstí, sloup č. 3 ulice Masarykova u křižovatky Špit. Nám. a sloup č 4 ulice Masarykova u křižovatky Revoluční. Za správnost zatřídění komunikace a provedený výpočet osvětlení odpovídá projektant úprav veřejného osvětlení.
3. V koordinačních situacích budou zakresleny stávající stožáry veřejného osvětlení.
4. Do PD se doplní podmínka: demontovaný materiál předá firma provádějící úpravy VO správci veřejného osvětlení, který vystaví protokol o předání demontovaného materiálu.
5. Do PD stavební části SO 652 se doplní podmínka osazení přesunutých trakčních stožárů, typem stožáru vhodným pro umístění zařízení veřejného osvětlení, včetně úpravy základu trolejového stožáru, pro zavedení kabelů veřejného osvětlení.
6. Není přípustné provádět v projektové dokumentaci změny, které správce veřejného osvětlení prokazatelně neschválil.

Pro předání nového veřejného osvětlení do správy ELTODO - CITELUM s. r. o. je potřeba:

1. Před předáním do provozu musí být nové veřejné osvětlení předáno do majetku města Ústí nad Labem.
2. Před předáním do provozu musí být proveden „Zápis o předání a převzetí stavby veřejného osvětlení“ se všemi jeho náležitostmi správcí sítě.

Dále při předávání stavby veřejného osvětlení je nutné předat:

1. 2 x Projektovou dokumentaci skutečného provedení v papírové i (datové formě).
2. 2 x Protokol o měření intenzity osvětlení chodců na přechodech po 100 hodinách provozu světelných zdrojů.
3. 2 x Geodetické zaměření, schválené oddělením technické dokumentace fi. ELTODO – CITELUM s.r.o., stožárů a vedení v papírové i (datové formě).

S výkopovými pracemi souhlasíme za těchto podmínek:

1. Před započítím zemních prací bude provedeno vytyčení zařízení VO na základě vaší objednávky popřípadě telefonické dohody alespoň 7 dní předem.
2. Započítí prací bude oznámeno alespoň 7 dní předem.
3. V místě křížení popřípadě souběhu se zařízením VO je nutno dodržet ČSN 73 6005 a před záhozem výkopu přizvat našeho technika ke kontrole, zda nedošlo k poškození našeho zařízení a následně provedení jeho uložení.
4. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení v plné funkčnosti.
5. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního stavu.
6. Naše vyjádření platí 1 rok od jeho vydání.

Před vydáním stavebního povolení je nutno nechat schválit a orazítkovat všechna paré opravené dokumentace.

Případné informace na tel: 475 207 302, p. Hoffmann, p. Koula.

S pozdravem

Koula Miloslav

Technik

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Neštěmická 779/4

400 07 Ústí nad Labem

Česká republika

Tel: +420 475 207 302

Fax: +420 475 209 450

e-mail: koulam@eltodo.cz

Příloha:

1 x PD DSP zůstává u správce veřejného osvětlení.