


# STŘECHA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, DISPEČINK




112x FV PANEL 320Wp, MONOKRYSTAL, 30LET ZÁRUKA NA PRODUKT, 30LET ZÁRUKA NA VÝKON 87%  
PANELY JSOU PŘIPOJENY DO ČTYŘECH STRINGŮ

ČÍSLOVANÍ PANELŮ: 1.1.1

POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU  
ČÍSLO STRINGU  
ČÍSLO STRIDAČE

STÁVAJÍCÍ JIMACI VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘEŠE ZRUŠIT (NE PO OBVODĚ) A OSADIT JIMACI TRČE. KONSTRUKCI FVE PŘEZEMNIT



|   |                                      |              |                       |         |
|---|--------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| Výpracoval:   | Zodp. proj.:                         | Kontroloval: | ING. VLASTIMIL KRŽAN  |         |
| Ing. Vlastimil Kržan  | Ing. Vlastimil Kržan                 |              | STRÁŽKY 21            |         |
| Stupeň :  | VYBĚR ZHOTOVITEL                     |              | 403 40 ÚSTÍ NAD LABEM |         |
| Investor:   | Dopravní podnik město Ústí nad Labem |              | TEL:603 709 577       |         |
| FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 47,36kWp<br>NA OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU<br>MĚSTA ÚSTÍ N.L. |                                      |              | Zak. číslo            | 41/2020 |
| STŘECHA ADMINISTRATIVA–DISPEČINK  |                                      |              | Datum:                | 05/2020 |
|   |                                      |              | Měřítko:              | 1:100   |
|   |                                      |              | Č. výkresu            |         |
|   |                                      |              | E-04.2                |         |