


LEGENDA :

SZ	Svorka zkušební
DD	Ochranný úhelník
ZZ	Základový zemnič
SD	Svorka okapová
SS	Svorka spojovací
Jímač	
●	Hromosvodový jímač

Odbočka jímacího vedení



112x FV PANEL 320Wp, MONOKRYSTAL, 30LET ZÁRUKA NA PRODUKT, 30LET ZÁRUKA NA VÝKON 87%
PANELY JSOU PŘIPOJENY DO ČTYŘECH STRINGŮ

ČÍSLOVÁNÍ PANELŮ: 1.1.1

- POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU
- ČÍSLO STRINGU
- ČÍSLO STŘIDAČE

Jímač 1,5m

Po3 Střecha administrativa
Ing.Zábojník

Vypracoval:	Zodp. proj.:	Kontroloval:	ING.VLASTIMIL KŘÍŽAN STRAŽKY 21 403 40 ÚSTÍ NAD LABEM TEL:603 709 577	
Ing. Vlastimil Křížan	Ing. Vlastimil Křížan			
Stupeň :	VÝBĚR ZHOTOVITELE			
Investor:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem			
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 47,36 kWp NA OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ÚSTÍ N.L. STŘECHA ADMINISTRATIVA			Zak. číslo	41/2020
			Datum:	05/2020
			MĚŘÍTKO:	1:100
			Č. výkresu	
			E-04.2	

STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘEŠE ZRUŠIT (NE PO OBVODĚ) A OSADIT JÍMACÍ TYČE, KONSTRUKCI FVE PŘÍZEMNIT